



Изх. № РР-02-301 (5)

Гр. Плевен,2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите: *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Карстови води в Централния Балкан“, код BG1G0000TJK045.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено заявление с Вх. № РР-02-301/02.08.2019 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от от каптиран извор „КИ Глогът – ВиК Ловеч – Априлци“.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № РР-02-301(1)/13.08.2019 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката. С писмо изх. № РР-02-275 (2), РР-02-276 (2) и РР-02-302(2)/12.09.2019г. по преписки на „ВиК“ АД е извършено запитване на РИОСВ Плевен за уточняване наименованията на водоизточниците за които е издадено становище изх. № 4619/10.10.2018 г. , приложено към заявление вх. № РР-02-279/16.07.209 г. С писмо изх. № 4998,4999,5000 (1)/20.09.2019 г. на РИОСВ Плевен е предоставен списък на водоизточниците, в който фигурира и горесцитираните каптирани извори. С писмо вх. № РР-02-301(2)/17.10.2019 г. е предоставена липсващата информация.

Извършено БДДР е направила запитване в НАП ТД Велико Търново, офис Ловеч за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 115531902730407/01.11.2019 г. агенцията е отговорила, че няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружество „ВиК“ АД гр.Ловеч няма задължения.Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 и чл.62, ал. 1 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

Подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и NH4; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели.

Съгласно ПУРБ 2010-2015г., за ПВТ са определени изключения за постигане на добро химично състояние по чл. 156в, т. 1, б. „в“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. Компетентният орган е установил, че е невъзможно да постигне подобряване състоянието на ПВТ в определения срок по чл.156а, ал.2, тъй като естествените условия не позволяват подобряване на състоянието на



тялото. За ПВТ се запазва изключението и във втория цикъл на ПУРБ. При оценката на химичното състояние е констатирано запазване на постоянни стойности на замърсителите без възходящи тенденции. Това показва бавно подобрене в състоянието. Постигане на целта за добро химично състояние ще бъде достигнато при прилагането на програмата от мерки, но за по-дълъг период. В ПУРБ са планирани мерки насочени към източниците на замърсяване, а именно земеделие, депа и пречиствателни станции/канализации.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Каптажът е изпълнен от събирател и събирателна шахта.

Събирателят е изграден от трикрилна бетонова стеничка с размери 150x350x150 см и височина 100 см. Устроен е с чакъл от 2-5 мм в предната част и по-едър 10-15 мм след него. Отгоре е монтирана бетонова плоча, над нея тръмбована глина и обратен насип. Водата от дренажната част, чрез АС тръба Ø100 мм се влива в събирателна шахта.

Събирателната шахта е изградена полуподземна, бетонова и двукамерна - с мокра и суха камера на разстояние 150 см от събирателя. Мократа камера е изградена подземна с неправилни размери 80x100x85x100 см. Сухата камера е с размери 80x85 см и височина 278 см, от които 85 см са над терена. Странично на една от стените на сухата камера са монтирани стоманени скоби. Отгоре сухата камера е затворена с метален капак. Между мократа и сухата камера е изградена бетонова стеничка с размери 45x80x12 см. В мократа и в сухата камера е монтирана преливно-изпразнителна тръба АС 100 мм.

Водовземането се извършва от мократа камера по водопровод АС Ø 100 мм, водата се подава към напорен резервоар, откъдето се отвеждат по водопроводната мрежа на ВиК.

4. Място на водовземане:

Поземлен имот 52218.981.21, гр.Априлци, община Априлци, област Ловеч. Имотът е предоставен за ползване с писмо изх. № 162/03.05.2019 г.

Съоръжение	Координати ККС 1970		Координати WGS 84		Z, m
	X	Y	N	E	
СШ	4649917.654	8643533.403	42°46'17.017"	24°59'21.812"	1023.012

5. **Обект на водоснабдяване:** Питейно-битово водоснабдяване на гр.Априлци, с.Скандалото, с.Велчево, общ.Априлци и с.Гумощник, общ.Троян, обл. Ловеч

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит – 4.7 л/сек

Годишно водно количество – 148219 m³/год.

Минимално необходимо водно количество за дейността – 148219 m³/год.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на извора, във връзка със съставяне на хидрограма и оценка на ресурса
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – амоний и нитрати;

2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2023 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и



други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен дебит и разрешено водно количество.

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен дебит и разрешено водно количество.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

